



- OBUDOWA NAŚCIENNA IP40, 3x24M, z drzwiczkami
- Wysokość mocowania 200cm (górna krawędź)
- Wejście kabli "od góry".

UKŁAD SIECI
TN-S
230/400V

NR OBWODU					TSR11/1	TSR11/2	TSR11/3	TSR11/4	TSR11/5	TSR11/6
NAZWA ODB.		ZASILANIE RGNN/1F1	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	KONTROLA NAPIĘCIA	Gniazda 230V zamrażarki	Gniazda 230V zamrażarki monitoring	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V rezerwa
ILOŚĆ ODB.										
MOC (kW)	inst.	15,0kW			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	max.	12,0kW								
APARATURA		FR303-100	S 304 C25	L333	P304-25/0,03 typ AC					
APARATURA			0039-43 Imax=15kA Up=1,4kV		S301-B16	S301-B16	S301-B16	S301-B16	S301-B16	S301-B16
APARATURA										
APARATURA										
PRZEWODY		YKYżo5x25			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5				

OBIEKT: MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ 02-109 WARSZAWA UL. KSIĘCIA TROJDENA 4		
INWESTOR: MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ 02-109 Warszawa ul. Księcia Trojdena 4		BIURO PROJEKTOWE: BAU-INSTAL 01-491 WARSZAWA ul. AKANTU 5 e-mail: robert.dalek@wa.home.pl tel. 691 720 490
TEMAT PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI ROZDZIELNIC		
TEMAT RYSUNKU: ROZDZIELNICA TSR11		
ZESPÓŁ AUTORSKI		
Projektant: mgr inż Robert Dalek	upr. bud. nr St-128/77	PODPIS
Sprawdził: mgr inż Małgorzata Guzowska	upr. bud. nr St-312/83	PODPIS
FAZA PROJEKTU: PW	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
DATA: 15.12.2019 r.	E/3.66	3
SKALA RYSUNKU:		