

Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

ADZ.261.27.2020

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Modernizację rozdzielnic głównej RGNN z wymianą układu SZR, alokacją WLZ oraz  
wymianą rozdzielnic piętrowych z alokacją odbiorów w budynku  
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie**

**Znak sprawy ADZ.261.27.2020**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie:**

„Czy modernizacja rozdzielni głównej ma dotyczyć jedynie Pola nr 1 i przełączeniu poszczególnych kabli WLZ, bez wymiany aparatury?  
Czy jednak należy wymienić całą rozdzielnię RGNN na podstawie projektu?”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, iż projekt nie przewiduje wymiany rozdzielni głównej lecz jej modernizację polegającą na alokacji zabezpieczeń dla odpływów (WLZ-ów) i wymianie układów SZR. Modernizacja dotyczy wszystkich trzech pól rozdzielni głównej.

Alokacja polega na przełączeniu kabli do innych pól rozdzielni zgodnie z nowym schematem, w celu zgromadzenia WLZ-ów o znaczeniu priorytetowym w polu nr 1, którego zasilanie rezerwowane będzie w przyszłości z agregatu prądotwórczego. W tym celu zostaną wykorzystane istniejące lub przenoszone z innych pól aparaty.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. Rozdziału XI i XII SIWZ. Oferty należy składać w terminie **do dnia 9 czerwca 2020 roku do godz. 12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **9 czerwca 2020 roku o godzinie 12:30**.

**W ww. zakresach zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.**

Główna Księgowa  
Międzynarodowego Instytutu  
Biologii Molekularnej i Komórkowej  
*mgr Hanna Janiakowicz*