



Warszawa, 3 czerwca 2020 r.

ADZ.261.27.2020

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Modernizację rozdzielnic głównej RGNN z wymianą układu SZR, alokacją WLZ oraz  
wymiana rozdzielnic piętrowych z alokacją odbiorów w budynku  
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie**

**Znak sprawy ADZ.261.27.2020**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela poniższych wyjaśnień:

**Pytanie**

„ Czy rozdzielnice RSR, należy wyceniać i włączać do oferty? Gdyż znajdują się w projekcie a podczas wizji lokalnej, była mowa o tym, aby wykorzystać te już istniejące.”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, iż istniejące rozdzielnice RSR umieszczone w Projekcie podlegają modernizacji. W inwentaryzacji został przedstawiony stan obecny rozdzielnic RSR, które należy zmodernizować do stanu zamieszczonego w projekcie.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

  
Główna Kierująca  
Międzynarodowego Instytutu  
Biologii Molekularnej i Komórkowej  
*mgr Hanna Iwanukowicz*