

Załącznik nr 1

Roombook i bilans powietrza

Roombook i bilans powietrza							PARAMETRY POWIETRZA W POM.					NAWIEW							WYWIEW				
L.p.	Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	F _{pom.}	H _{pom.}	Kub.	L _{os.}	T _{pom. ZIMA}	T _{pom. LATO}	Φ _{pom.}	Φ _{pom. Max}	n _{min.}	V _{hig.}	V _{PN-EN 15251}	V _{n. min.}	V _{noblicz.}	System	V _{ntransfer}	z pom.	V _{woblicz.}	System	V _{wtransfer}	do pom.	n _{rzech.}
			m ²	m	m ³	-	°C	°C	%	%	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	-	m3/h	-	m ³ /h	-	m3/h	-	h ⁻¹
-																							
1	7/3b	Pokój szczurów w eksperymencie	11,5	2,90	33,2	1	22	22	55	65	15,0	30	31	498	500	N1			170	W1	140	zewnątrz	15
																					190	7/3c	
2	7/3c	Pom. Śluzy	3,6	2,90	10,5		22	22	55	65	5,0	0	5	52			190	7/3b	380	W1			36
																	190	7/5					
3	7/4a	Pokój hodowli myszy	11,8	2,90	34,3	1	22	22	55	65	15,0	30	48	515	515	N1			175	W1	150	zewnątrz	15
																					190	7/4c	
4	7/4c	Pom. Śluzy	3,8	2,90	11,0		22	22	55	65	5,0	0	11	55			190	7/4a	380	W1			34
																	190	7/5					
5	7/5	Korytarz	4,1	2,90	11,7							0	12	0							190	7/5	
SUMA			35	-	101	2						60	107	1 120	1 015		760		1 105		860		