

Warszawa, 11 grudnia 2020 r.

ADZ.261.71.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie**

Znak sprawy ADZ.261.71.2020

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w *sprzeczności* z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Proszę o sprecyzowanie które pomieszczenia wchodzi w zakres zamówienia jeżeli chodzi o modernizację instalacji wentylacji mechanicznej. W obecnego PFU nie wynika które to są pom. oraz jaki jest zakres modernizacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający informuje, iż w pkt. 2.1. PFU (strona 7) oraz w punkcie 7.6 PFU (strona 27) została zamieszczona informacja dotycząca zakresu modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej. Zamawiający przytacza poniżej zapisy z PFU:

- zapis z pkt. 2.1: „Obecne centrale podlegające modernizacji (5 szt.) posiadają następujące wydatki powietrza oraz obsługują następujące pomieszczenia:

centrala nr 1 – 1500 m³/h – obsługuje pomieszczenia 315, 104D, centrala nr 2 – 1500 m³/h – obsługuje pomieszczenie 416, centrala nr 3 -1500 m³/h - obsługuje pomieszczenie 304D, centrala nr 4 - 1500 m³/h obsługuje pomieszczenie 204D/204D-1, centrala nr 5 – 6500 m³/h - obsługuje pomieszczenia 115A, 115B, 513, 513A, 514A, 515.”

zapis z pkt. 7.6: „Modernizacji podlegają układy wentylacji 5 central, o których mowa w punkcie 2.1. PFU, zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni, na poziomie -1.”

Załącznik nr 2 do PFU zawiera wykaz pomieszczeń wchodzących w zakres zamówienia dotyczącego modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej.

Zamawiający przytacza poniżej treść załącznika nr 2 do PFU z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dnia 7.12.2020 r. brzmi:

„Załącznik nr 2 do PFU Wykaz pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia posiadających wentylację mechaniczną.

PIĘTRO 1:

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom. 104D Laboratorium - Pokój aparaturowy, 32,3 m²;

Pom.115A Biuro, 16,7 m²;

Pom.115B Laboratorium, 17,1 m²;

PIĘTRO 2:

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom.204D/204D-1 Laboratorium, 31,5 m²;

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom.304D Laboratorium, 32,3 m²;

Pom.315/315A/315B Laboratorium, 52 m²;

PIĘTRO 4:

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom. 416 Laboratorium, 32,3 m²;

PIĘTRO 5:

Pom.513 Laboratorium, 16,9 m²;

Pom.513A Laboratorium, 17,5 m²;

Pom. 514A Laboratorium, 17 m²;

Pom. 515,516,516A,516B Laboratorium, 69,1 m²

Główna Księgowa
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej

mgr Hanna Iwaniukowicz