

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

ADZ.261.71.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie**

Znak sprawy ADZ.261.71.2020

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” udziela poniższych wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona powyżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- a) Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- b) Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1:

Proszę o informację czy schemat budynku zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w ramach unieważnionego postępowania o sygn. ADZ.261.48.2020 pozostaje aktualny dla post. ADZ.261.71.2020 czy też uległ zmianom?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający informuje, iż schemat nie uległ zmianie. jednocześnie udostępnia wymieniony schemat pomieszczeń w pliku będącym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej w sposób zapewniający przepływ powietrza między pomieszczeniami wymienionymi w załączniku nr 2 do PFU?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w taki sposób aby przepływy powietrza w pomieszczeniach biurowych był oddzielone od przepływów powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ:

Było:

PIĘTRO 5: NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom.513 Laboratorium, 16,9 m²;

Pom.513A Laboratorium, 17,5 m²;

Pom. 514A Biuro, 17 m²;

Pom. 515,516,516A,516B Laboratorium, 69,1 m²

Jest:

PIĘTRO 5: NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA

Pom.513 Laboratorium, 16,9 m²;

Pom.513A Laboratorium, 17,5 m²;

Pom. 514A Laboratorium, 17 m²;

Pom. 515,516,516A,516B Laboratorium, 69,1 m²

PYTANIE 3:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymagań odnośnie instalacji wentylacji, że rozwiązanie projektowe ma przewidywać odzysk ciepła w centralach wentylacyjnych a nie rekuperację ciepła.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE 3:

Zamawiający informuje, iż centralne wentylacyjne wchodzące w zakres zamówienia powinny zostać wyposażone w wymienniki umożliwiające odzysk ciepła.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. Rozdziału XII SIWZ. Oferty należy składać w terminie do dnia **15 grudnia 2020 roku do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku o godzinie 12:30.**

W ww. zakresach zmianie ulega również Ogłoszenie o zamówieniu.